

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat. techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK-III 6640.866.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
Wykonawca prac geodezyjnych	PRI GRUPA KT
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr WGK-III 6640.866.2023_8030 z dn. 21.08.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Kamil Kozłowski Nr uprawnień Z2624



PRI GRUPA KT

ul. 11 Maja 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 266 77 71
e-mail: biuro@pri-grupa.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 o treści S+U+W+E

ul. Zakładowa, Dąbrowa Górnicza

mapa 1/3

ID ZGŁOSZENIA: WGK-III 6640.866.2023

wj. ślaskie
pow. Dąbrowa Górnicza
246501_1_0020 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza II

Układ wsp. poziomych: "2000" - strefa 6
Układ odniesienia wysokości: PLEŚNIEF2007-NH

LEGENDA:

- zakres opracowania
- sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć telekomunikacyjna
- granice działek

Wykonał: mgr inż. Kamil Kozłowski
nr upr. Z2624

Data opracowania: 16.08.2023 r.

Na obszarze opracowania obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza:

142L - Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 maja 2005 r. Nr XLII/796/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej, dla terenów położonych w rejonie PARKU ZIELONA, wraz z powiązaniami komunikacyjnymi

102P - Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 września 2006 r. Nr LXI/1165/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie "Dziwiątego, Trzydziestego i Lęknic"

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- nieprzekraczalne linie zabudowy

UWAGA:

1. Wykazane na niniejszej mapie granice działek umieszczone na podstawie mapy ewidencyjnej.

2. Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

LEGENDA:

- Sx słup aluminiowy anodowany h=5m, wysięgnik: brak
- "1" TP HC-ST 3.35-2M, 3970 lm, 35W, 3000K, 150lm/W 400mA, II kl, montaż na słupie ø60mm, waga 7kg, kolor srebrny
- "2" TP HC-S 3.35-2M, 3970 lm, 35W, 3000K, 150lm/W 400mA, II kl, montaż na słupie ø60mm, waga 7kg, kolor srebrny
- "3" Naświetlacz led, 1700 lm, 20W, 3000K, I kl, IP65. Montaż na co drugim słupie, zasilanie z niezależnego kabla zasilającego 1-fazowego YAKY 3x16, oświetlenie zieleni.

Kabel ziemny elektroenergetyczny niskiego napięcia znormalizowany (N) z żyłami aluminiowymi (A) o powłoce polwinitowej (Y) na napięcie znamionowe 0,6/1kV; YAKYzo 4x35
Do zasilenia naświetlaczy 20W na co drugim słupie 0,6/1kV; YAKYzo 3x16.


Uwaga:

1. pod linią zasilającą układać bedanrkę do uziemienia słupów.
2. oprawy zasilają linią 3-fazową naprzemiennie L1, L2 i L3.

Przyłączenie zasilania dla nowej linii oświetlenia zieleni o mocy 760W poprzez kabel YAKY 3x10. Zasiłić poprzez rozłącznik bezpiecznikowy 1-f gG 10A.

Przyłączenie zasilania dla nowej linii oświetlenia o mocy 2660W poprzez kabel YAKY 4x35. Zasiłić poprzez rozłącznik bezpiecznikowy 3-f gG 10A

rura osłonowa DVKø50mm na odcinku pod chodnikiem

 Pracownia Projektowa "POLPROJEKT" Zbigniew Gajda 41-200 Sosnowiec ul. Królowej Jadwigi 1 tel. 32 266-77-71					
Investor	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21				
Temat	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację oświetlenia zewnętrznego dla wybranych lokalizacji na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – 2023r.				
Tytuł projektu	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego przy zbiorniku wodnym Pogoria III wzdłuż wschodniej strony jeziora od ulicy Średniej do ulicy Zakładowej.				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY				
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny. Teren przy Pogorzy III. Plan sytuacyjny. I część od ulicy Średniej.				
Projektował	Branża: elektryczna	Nr upr.	Podpis	Data	2023.08.17
Opracował	mgr inż. elektr. GRZEGORZ STACHOWSKI	SLK/2930/PWOE/09		Skala	1:1000/A1
Sprawił	mgr inż. elektr. STANISŁAW CHMIELEWSKI	SLK/2971/PWOE/10		Nr projektu	4/2023
				Nr rysunku	E-01