ciąg dalszy rys. E-01

ciąg dalszy rys. E-02

ciąg dalszy rys. E-02

Nowa linia oświetlenia zasilana poprzez kabel ziemny YAKY 4x35.

Nowa linia oświetlenia zasilana poprzez kabel ziemny YAKY 4x35.

Przyłączenie zasilania dla nowej linii oświetlenia zieleni o mocy 760W poprzez kabel YAKY 3x10. Zasilić poprzez rozłącznik bezpiecznikowy 1-f gG 10A.

Przyłączenie zasilania dla nowej linii oświetlenia o mocy 2660W poprzez kabel YAKY 4x35. Zasilić poprzez rozłącznik bezpiecznikowy 3-f gG 10A.

rura osłonowa DVKø50mm na odcinku pod chodnikiem

S47/"1"
S46/"1" /"3"
S45/"2"
S44/"2" /"3"
S43/"2"
S42/"2" /"3"
S41/"2"
S40/"1" /"3"
S39/"2"
S38/"2" /"3"
S37/"2"
S36/"2" /"3"
S35/"1"
S34/"1" /"3"
S33/"1"
S32/"1" /"3"
S31/"1"
S30/"1" /"3"
S29/"1"
S28/"1" /"3"
S27/"1"
S26/"1" /"3"
S25/"1"
S24/"1" /"3"
S23/"1"
S22/"1" /"3"
S21/"1"
S20/"1" /"3"
S19/"1"
S18/"2" /"3"
S17/"2"
S16/"2" /"3"
S15/"1"
S14/"1" /"3"
S13/"1"
S12/"1" /"3"
S11/"1"
S10/"2" /"3"
S9/"2"
S8/"2" /"3"
S7/"2"
S6/"2" /"3"
S5/"1"
S4/"2" /"3"
S3/"2"
S2/"2" /"3"
S1/"2"

6,131,31,04,2,1
6,131,31,04,2,2
6,131,31,04,2,3
6,131,31,04,2,4
6,131,31,04,4,1
6,131,31,04,4,3

[246501_1.0020] Dąbrowa Górnicza II

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK-III.6640.866.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
Wykonawca prac geodezyjnych	PRI GRUPA K7
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr WGK-III.6640.866.2023_8030 z dn. 21.08.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Kamil Kozieł Nr uprawnień 22624

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 o treści S+U+W+E

ul. Zakładowa; Dąbrowa Górnicza mapa 1/3

PRI Grupa K7 mgr inż. Kamil Kozieł
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-244-09-72, REGON 361265983
e-mail: biuro@grupak7.pl; www.grupak7.pl
tel. 601-565-425

ID ZGŁOSZENIA : WGK-III.6640.866.2023

Sekcja: 6,131,31,04,3,2; 6,131,31,04,3,4; 6,131,31,04,4,1; 6,131,31,04,4,3; 6,131,31,04,2,1; 6,131,31,04,2,2; 6,131,31,04,2,3; 6,131,31,24,4,2; 6,131,31,24,4,4; 6,131,31,25,3,1; 6,131,31,25,3,3

woj: śląskie
pow. Dąbrowa Górnicza
246501_1.0020 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza II
Nr ident. jedn. ewid. Nr obrębu *Nazwa jednostki ewidencyjnej* *Nazwa obrębu*

Układ wsp. poziomych: "2000" - strefa 6
Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA
- *-zakres opracowania*
- *-sieć wodociągowa*
- *-sieć kanalizacyjna*
- *-sieć gazowa*
- *-sieć energetyczna*
- *-sieć teletechniczna*
- *-granice działek*

Wykonał: mgr inż. Kamil Kozieł
nr upr. 22624

Data opracowania: 16.08.2023 r.

Na obszarze opracowania obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza:

14ZŁ - Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 maja 2005 r. Nr XLII/796/05 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej, dla terenów położonych w rejonie PARKU ZIELONA, wraz z powiązaniami komunikacyjnymi

10ZP - Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 września 2006 r. Nr LXI/1185/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie "Dziewiątego, Trzydziestego i Łęknic"

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- nieprzekraczalne linie zabudowy

UWAGA:

1.Wykazane na niniejszej mapie granice działek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej

2. Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

LEGENDA:

Sx słup aluminiowy anodowany h=5m, wysięgnik: brak

"1" TP HC-ST 3.35-2M, 3970 lm, 35W, 3000K, 150lm/W 400mA, II kl, montaż na słupie ø60mm, waga 7kg, kolor srebrny

"2" TP HC-S 3.35-2M, 3970 lm, 35W, 3000K, 150lm/W 400mA, II kl, montaż na słupie ø60mm, waga 7kg, kolor srebrny

"3" Naświetlacz led, 1700 lm, 20W, 3000K, I kl, IP65. Montaż na co drugim słupie, zasilanie z niezależnego kabla zasilającego 1-fazowego YAKY 3x16, oswietlenie zieleni.

Kabel ziemny elektroenergetyczny niskiego napięcia znormalizowany (N) z żyłami aluminiowymi (A) o powłoce polwinitowej (Y) na napięcie znamionowe 0,6/1kV; YAKYżo 4x35
Do zasilenia naświetlaczy 20W na co drugim słupie 0,6/1kV; YAKYżo 3x16.

Uwaga:
1. pod linią zasilającą układać bedanrkę do uziemienia słupów.
2. oprawy zasilać linią 3-fazową naprzemiennie L1, L2 i L3.

Pracownia Projektowa
"POLPROJEKT" Zbigniew Gajda
41-200 Sosnowiec ul. Królowej Jadwigi 1 tel. 32 266-77-71

Inwestor	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
Temat	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację oświetlenia zewnętrznego dla wybranych lokalizacji na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – 2023r.
Tytuł projektu	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego przy zbiorniku wodnym Pogoria III wzdłuż wschodniej strony jeziora od ulicy Średniej do ulicy Zakładowej.
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny. Teren przy Pogorii III. Plan sytuacyjny. I część od ulicy Średniej.

	Branża: elektryczna	Nr upr.	Podpis	Data	2023.08.17
Projektował	mgr inż. elektr. GRZEGORZ STACHOWSKI	SLK/2930/PWOE/09		Skala	1:1000/A1
Opracował		-		Nr projektu	4/2023
Sprawdził	mgr inż. elektr. STANISŁAW CHMIELEWSKI	SLK/2971/PWOE/10		Nr rysunku	E-01